

**DATA INSPEKSI PROTEKSI KEBAKARAN BANGUNAN DAN GEDUNG  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2023**

No	Nama OPD	Akses Penyelamatan	Sarana Prasarana (Jalur evakuasi)	MKKG	APAR	Alarm	Sistem Komunikasi	Hydrant	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Dinas Lingkungan Hidup								
	a Kantor Lingkungan Hidup	✓	✓	x	✓	x	x	x	Point 4. Disarankan membuat petunjuk titik kumpul Point 5. Disarankan membuat Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) Point 7. Disarankan memiliki alarm Point 8. Disarankan menyediakan sistem komunikasi
	b TPA dan Bank Sampah	✓	x	x	✓	x	x	x	Point 4. Disarankan membuat petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul Point 5. Disarankan membuat Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) Point 7. Disarankan memiliki alarm Point 8. Disarankan menyediakan sistem komunikasi
	c Bidang PDOPK	✓	x	x	✓	x	x	x	Point 4. Disarankan membuat petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul Point 5. Disarankan membuat Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) Point 7. Disarankan memiliki alarm Point 8. Disarankan menyediakan sistem komunikasi
2	d Laboratorium	✓	x	x	✓	x	x	x	Point 4. Disarankan membuat petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul Point 5. Disarankan membuat Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) Point 7. Disarankan memiliki alarm Point 8. Disarankan menyediakan sistem komunikasi
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	✓	✓	x	✓	x	x	x	Point 4. Disarankan membuat petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul Point 5. Disarankan membuat Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) Point 7. Disarankan memiliki alarm Point 8. Disarankan menyediakan sistem komunikasi
3	Dinas Perhubungan	✓	✓	x	✓	x	x	x	Point 4. Disarankan membuat petunjuk titik kumpul Point 5. Disarankan membuat Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG)

No	Nama OPD	Akses Penyelamatan	Sarana Prasarana (jalur evakuasi)	MKKG	APAR	Alarm	Sistem Komunikasi	Hydrant	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Point 7. Disarankan memiliki alarm Point 8. Disarankan menyediakan sistem komunikasi
4	Dinas PUPR	v	v	x	v	v	x	x	Point 4. Disarankan membuat petunjuk titik kumpul Point 5. Disarankan membuat Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) Point 8. Disarankan menyediakan sistem komunikasi
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	v	x	x	v	x	x	x	Point 4. Disarankan membuat petunjuk Jalur Evakuasi titik kumpul Point 5. Disarankan membuat Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) Point 7. Disarankan memiliki alarm Point 8. Disarankan menyediakan sistem komunikasi
6	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga	v	x	x	v	v	x	x	Point 4. Disarankan membuat petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul Point 5. Disarankan membuat Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) Point 7. Disarankan memiliki alarm Point 8. Disarankan menyediakan sistem komunikasi
7	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	v	x	x	v	v	x	x	Point 4. Disarankan membuat petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul Point 5. Disarankan membuat Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) Point 8. Disarankan menyediakan sistem komunikasi
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan	v	x	x	v	x	x	x	Point 4. Disarankan membuat petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul Point 5. Disarankan membuat Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) Point 7. Disarankan memiliki alarm Point 8. Disarankan menyediakan sistem komunikasi
9	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	v	x	x	v	x	x	x	Point 4. Disarankan membuat petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul Point 5. Disarankan membuat Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) Point 7. Disarankan memiliki alarm Point 8. Disarankan menyediakan sistem komunikasi
10	Dinas Perizinan (DPMPTSP)	v	x	x	v	x	x	x	Point 4. Disarankan membuat petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul

No	Nama OPD	Akses Penyelamatan	Sarana Prasarana (jalur evakuasi)	MKKG	APAR	Alarm	Sistem Komunikasi	Hydrant	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Point 5. Disarankan membuat Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) Point 7. Disarankan memiliki alarm Point 8. Disarankan menyediakan sistem komunikasi
	a Mal Pelayanan Publik	v	v	x	v	x	v	x	Point 5. Disarankan membuat Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) Point 7. Disarankan memiliki alarm Point 8. Disarankan menyediakan sistem komunikasi
11	Dinas Sosial	v	x	x	v	x	x	x	Point 4. Disarankan membuat petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul Point 5. Disarankan membuat Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) Point 7. Disarankan memiliki alarm Point 8. Disarankan menyediakan sistem komunikasi
12	Dinas Ketenagakerjaan	v	x	x	v	x	x	x	Point 4. Disarankan membuat petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul Point 5. Disarankan membuat Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) Point 7. Disarankan memiliki alarm Point 8. Disarankan menyediakan sistem komunikasi
13	Dinas Pemukiman dan Pertanahan								
	a Kantor Dinas Pemukiman dan Pertanahan	v	x	x	v	x	x	x	Point 4. Disarankan membuat petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul Point 5. Disarankan membuat Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) Point 7. Disarankan memiliki alarm Point 8. Disarankan menyediakan sistem komunikasi
	b UPTD Rusunawa (I)	v	x	x	v	v	x	v	Point 4. Disarankan membuat petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul Point 5. Disarankan membuat Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) Point 7. Disarankan memperbaiki alarm yang sudah ada Point 8. Disarankan menyediakan sistem komunikasi Point 9. Disarankan memperbaiki kondisi hydrant yang tidak berfungsi dan melengkapinya dengan selang dan nozzle
	c UPTD Rusunawa (II)	v	x	x	x	v	v	v	Point 4. Disarankan membuat petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul

No	Nama OPD	Akses Penyelam atan	Sarana Prasarana (jalan evakuasi)	MKKG	APAR	Alarm	Sistem Komunikasi	Hydrant	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Point 5. Disarankan membuat Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) Point 6. Disarankan memiliki APAR Point 7. Disarankan memperbaiki alarm yang sudah ada Point 9. Disarankan memperbaiki kondisi hydrant yang tidak berfungsi dan melengkapinya dengan selang dan nozzle
14	Dinas Kesehatan								
	a Kantor Dinas Kesehatan	v	v	x	v	v	v	x	Point 5. Disarankan membuat Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG)
	b UPTD Instalasi Farmasi	v	v	x	v	x	x	x	Point 4. Disarankan membuat petunjuk titik kumpul Point 5. Disarankan membuat Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) Point 7. Disarankan memiliki alarm Point 8. Disarankan menyediakan sistem komunikasi
	c UPTD Puskesmas Teluk Karang	v	v	v	v	x	x	x	Point 7. Disarankan memiliki alarm Point 8. Disarankan menyediakan sistem komunikasi
	d UPTD Puskesmas Berhol	v	v	v	v	x	x	x	Point 7. Disarankan memiliki alarm Point 8. Disarankan menyediakan sistem komunikasi
	e UPTD Puskesmas Tanjung Marulak	v	v	v	v	x	x	x	Point 4. Disarankan membuat petunjuk titik kumpul Point 7. Disarankan memiliki alarm Point 8. Disarankan menyediakan sistem komunikasi
	f UPTD Puskesmas Pabatu	v	v	v	v	x	x	x	Point 7. Disarankan memiliki alarm Point 8. Disarankan menyediakan sistem komunikasi
	g UPTD Puskesmas Pasar Gambir	v	v	v	v	x	x	x	Point 7. Disarankan memiliki alarm Point 8. Disarankan menyediakan sistem komunikasi
	h UPTD Puskesmas Rambung	v	v	v	v	x	x	x	Point 7. Disarankan memiliki alarm Point 8. Disarankan menyediakan sistem komunikasi
	i UPTD Puskesmas Rantau Laban	v	v	v	v	x	x	x	Point 7. Disarankan memiliki alarm Point 8. Disarankan menyediakan sistem komunikasi
	j UPTD Puskesmas Sri Padang	v	v	v	v	x	x	x	Point 7. Disarankan memiliki alarm Point 8. Disarankan menyediakan sistem komunikasi
	k UPTD Puskesmas Satria	v	v	v	v	x	x	x	Point 7. Disarankan memiliki alarm Point 8. Disarankan menyediakan sistem komunikasi

No	Nama OPD	Akses Penyelamatan	Sarana Prasarana (Jalur evakuasi)	MKKG	APAR	Alarm	Sistem Komunikasi	Hydrant	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	Dinas Pendidikan								
	a Kantor Dinas Pendidikan	v	v	x	v	x	x	x	Point 5. Disarankan membuat Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) Point 7. Disarankan memiliki alarm Point 8. Disarankan menyediakan sistem komunikasi
16	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	v	v	x	v	v	v	v	Point 5. Disarankan membuat Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG)
17	Satuan Pol PP	v	x	x	v	x	v	x	Point 4. Disarankan membuat petunjuk jalur evakuasi Point 5. Disarankan membuat Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) Point 7. Disarankan memiliki alarm
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	v	x	x	v	x	x	x	Point 4. Disarankan membuat petunjuk jalur evakuasi Point 5. Disarankan membuat Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) Point 7. Disarankan memiliki alarm Point 8. Disarankan menyediakan sistem komunikasi
19	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	v	x	x	v	x	x	x	Point 4. Disarankan membuat petunjuk titik kumpul Point 5. Disarankan membuat Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) Point 7. Disarankan memiliki alarm Point 8. Disarankan menyediakan sistem komunikasi
20	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	v	x	x	v	x	x	x	Point 4. Disarankan membuat petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul Point 5. Disarankan membuat Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) Point 7. Disarankan memiliki alarm Point 8. Disarankan menyediakan sistem komunikasi
21	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	v	v	x	v	v	v	x	Point 5. Disarankan membuat Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG)

No	Nama OPD	Akses Penyelamatan	Sarana Prasarana (jalur evakuasi)	MKKG	APAR	Alarm	Sistem Komunikasi	Hydrant	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	v	x	x	v	v	v	x	Point 4. Disarankan membuat petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul Point 5. Disarankan membuat Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG)
23	Sekretariat Daerah	v	x	x	v	x	x	x	Point 4. Disarankan membuat petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul Point 5. Disarankan membuat Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) Point 7. Disarankan memperbaiki alarm yang sudah ada Point 8. Disarankan menyediakan sistem komunikasi Point 9. Disarankan menyediakan Hydrant
	a. Kantor Pemko	v	x	x	v	x	x	x	Point 4. Disarankan membuat petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul Point 5. Disarankan membuat Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) Point 7. Disarankan memiliki alarm Point 8. Disarankan menyediakan sistem komunikasi
	b. Rumah Dinas Walikota	v	x	x	v	x	x	x	Point 4. Disarankan membuat petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul Point 5. Disarankan membuat Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) Point 7. Disarankan memiliki alarm Point 8. Disarankan menyediakan sistem komunikasi
	c. Rumah Dinas Wakil Walikota	v	x	x	v	x	x	x	Point 4. Disarankan membuat petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul Point 5. Disarankan membuat Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) Point 7. Disarankan memiliki alarm Point 8. Disarankan menyediakan sistem komunikasi
	d. Rumah Dinas Sekretaris Daerah Kota Tebing Tinggi	v	x	x	v	x	x	x	Point 4. Disarankan membuat petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul Point 5. Disarankan membuat Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) Point 7. Disarankan memiliki alarm Point 8. Disarankan menyediakan sistem komunikasi
	e. Gedung Hj. Sawiyah	v	x	x	x	x	x	x	Point 4. Disarankan membuat petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul Point 5. Disarankan membuat Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) Point 6. Disarankan memiliki APAR Point 7. Disarankan memiliki alarm Point 8. Disarankan menyediakan sistem komunikasi

No	Nama OPD	Akses Penyelamatan	Sarana Prasarana (Jalur evakuasi)	MKKG	APAR	Alarm	Sistem Komunikasi	Hydrant	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	f. Gedung Balai Kartini Lama	v	x	x	x	x	x	x	Point 9. Disarankan memiliki hydrant Point 4. Disarankan membuat petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul Point 5. Disarankan membuat Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) Point 6. Disarankan memiliki APAR Point 7. Disarankan memiliki alarm Point 8. Disarankan menyediakan sistem komunikasi Point 9. Disarankan memiliki hydrant
	g. Gedung Balai Kartini Baru	v	x	x	v	x	x	x	Point 4. Disarankan membuat petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul Point 5. Disarankan membuat Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) Point 7. Disarankan memiliki alarm Point 8. Disarankan menyediakan sistem komunikasi Point 9. Disarankan memiliki hydrant
24	Sekretariat DPRD	v	x	x	v	x	x	x	Point 4. Disarankan membuat petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul Point 5. Disarankan membuat Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) Point 7. Disarankan memiliki alarm Point 8. Disarankan menyediakan sistem komunikasi
25	Inspektorat	v	x	x	v	v	x	x	Point 4. Disarankan membuat petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul Point 5. Disarankan membuat Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) Point 8. Disarankan menyediakan sistem komunikasi
26	Kecamatan Rambutan								
	a Kantor Camat Rambutan	v	x	x	v	x	x	x	Point 4. Disarankan membuat petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul Point 5. Disarankan membuat Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) Point 7. Disarankan memiliki alarm Point 8. Disarankan menyediakan sistem komunikasi
	b Kantor Lurah Tanjung Marulak Hilir	v	x	x	v	x	x	x	Point 4. Disarankan membuat petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul Point 5. Disarankan membuat Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG)

No	Nama OPD	Akses Penyelamatan	Sarana Prasarana (jalur evakuasi)	MKKG	APAR	Alarm	Sistem Komunikasi	Hydrant	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	c Kantor Lurah Tanjung Marulak	v	x	x	v	x	x	x	Point 7. Disarankan memiliki alarm Point 8. Disarankan menyediakan sistem komunikasi  Point 4. Disarankan membuat petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul Point 5. Disarankan membuat Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) Point 7. Disarankan memiliki alarm Point 8. Disarankan menyediakan sistem komunikasi
	d Kantor Lurah Lalang	v	x	x	v	x	x	x	Point 4. Disarankan membuat petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul Point 5. Disarankan membuat Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) Point 7. Disarankan memiliki alarm Point 8. Disarankan menyediakan sistem komunikasi
	e Kantor Lurah Rantau Laban	v	x	x	v	x	x	x	Point 4. Disarankan membuat petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul Point 5. Disarankan membuat Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) Point 7. Disarankan memiliki alarm Point 8. Disarankan menyediakan sistem komunikasi
	f Kantor Lurah Mekar Sentosa	v	x	x	v	x	x	x	Point 4. Disarankan membuat petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul Point 5. Disarankan membuat Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) Point 7. Disarankan memiliki alarm Point 8. Disarankan menyediakan sistem komunikasi
	g Kantor Lurah Sri Padang	x	x	x	v	x	x	x	Point 1. Akses Penyelamatan sulit karena sempitnya jalan di sekitar Kantor Lurah Point 4. Disarankan membuat petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul Point 5. Disarankan membuat Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) Point 7. Disarankan memiliki alarm Point 8. Disarankan menyediakan sistem komunikasi
	h Kantor Lurah Karya Jaya	v	x	x	x	x	x	x	Point 4. Disarankan membuat petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul Point 5. Disarankan membuat Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) Point 6. Disarankan memiliki APAR

No	Nama OPD	Akses Penyelam atan	Sarana Prasarana (jalur evakuasi)	MKKG	APAR	Alarm	Sistem Komunikasi	Hydrant	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Point 7. Disarankan memiliki alarm Point 8. Disarankan menyediakan sistem komunikasi
27	Kecamatan Bajenis								
	a Kantor Camat Bajenis	v	x	x	v	x	x	x	Point 4. Disarankan membuat petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul Point 5. Disarankan membuat Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) Point 7. Disarankan memiliki alarm Point 8. Disarankan menyediakan sistem komunikasi
	b Kantor Lurah Pinang Mancung	v	x	x	x	x	x	x	Point 4. Disarankan membuat petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul Point 5. Disarankan membuat Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) Point 6. Disarankan memiliki APAR Point 7. Disarankan memiliki alarm Point 8. Disarankan menyediakan sistem komunikasi
	c Kantor Lurah Teluk Karang	v	x	x	x	x	x	x	Point 4. Disarankan membuat petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul Point 5. Disarankan membuat Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) Point 6. Disarankan memiliki APAR Point 7. Disarankan memiliki alarm Point 8. Disarankan menyediakan sistem komunikasi
	d Kantor Lurah Durian	v	x	x	x	x	x	x	Point 4. Disarankan membuat petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul Point 5. Disarankan membuat Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) Point 6. Disarankan memiliki APAR Point 7. Disarankan memiliki alarm Point 8. Disarankan menyediakan sistem komunikasi
	e Kantor Lurah Bandar Sakti	v	x	x	x	x	x	x	Point 4. Disarankan membuat petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul Point 5. Disarankan membuat Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) Point 6. Disarankan memiliki APAR Point 7. Disarankan memiliki alarm Point 8. Disarankan menyediakan sistem komunikasi

No	Nama OPD	Akses Penyelamatan	Sarana Prasarana (Jalur evakuasi)	MKKG	APAR	Alarm	Sistem Komunikasi	Hydrant	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	f Kantor Lurah Berohol	v	x	x	x	x	x	x	Point 4. Disarankan membuat petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul Point 5. Disarankan membuat Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) Point 6. Disarankan memiliki APAR Point 7. Disarankan memiliki alarm Point 8. Disarankan menyediakan sistem komunikasi
	g Kantor Lurah Pelita	v	x	x	x	x	x	x	Point 4. Disarankan membuat petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul Point 5. Disarankan membuat Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) Point 6. Disarankan memiliki APAR Point 7. Disarankan memiliki alarm Point 8. Disarankan menyediakan sistem komunikasi
28	Kecamatan Padang Hilir								
	a Kantor Camat Padang Hilir	v	v	x	v	x	v	x	Point 5. Disarankan membuat Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) Point 7. Disarankan memiliki alarm
	b Kantor Lurah Bagelen	v	x	x	v	x	x	x	Point 4. Disarankan membuat petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul Point 5. Disarankan membuat Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) Point 7. Disarankan memiliki alarm Point 8. Disarankan menyediakan sistem komunikasi
	c Kantor Lurah Deblot Sundoro	v	x	x	v	x	x	x	Point 4. Disarankan membuat petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul Point 5. Disarankan membuat Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) Point 7. Disarankan memiliki alarm Point 8. Disarankan menyediakan sistem komunikasi
	d Kantor Lurah Satria	v	x	x	v	x	v	x	Point 4. Disarankan membuat petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul Point 5. Disarankan membuat Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) Point 7. Disarankan memiliki alarm Point 8. Disarankan menyediakan sistem komunikasi
	e Kantor Lurah Damar Sarl	v	x	x	v	x	x	x	Point 4. Disarankan membuat petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul

No	Nama OPD	Akses Penyelamatan	Sarana Prasarana (jalur evakuasi)	MKKG	APAR	Alarm	Sistem Komunikasi	Hydrant	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	f Kantor Lurah Tambangan	v	x	x	v	x	x	x	Point 5. Disarankan membuat Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) Point 7. Disarankan memiliki alarm Point 8. Disarankan menyediakan sistem komunikasi Point 4. Disarankan membuat petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul Point 5. Disarankan membuat Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) Point 7. Disarankan memiliki alarm Point 8. Disarankan menyediakan sistem komunikasi
	g Kantor Lurah Tambangan Hulu	v	x	x	v	x	x	x	Point 4. Disarankan membuat petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul Point 5. Disarankan membuat Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) Point 7. Disarankan memiliki alarm Point 8. Disarankan menyediakan sistem komunikasi
	h Kantor Lurah Tebing Tinggi	v	x	x	v	x	x	x	Point 4. Disarankan membuat petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul Point 5. Disarankan membuat Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) Point 7. Disarankan memiliki alarm Point 8. Disarankan menyediakan sistem komunikasi
29	Kecamatan Padang Hulu								
	a Kantor Camat Padang Hulu	v	v	x	v	x	x	x	Point 4. Disarankan membuat petunjuk titik kumpul Point 5. Disarankan membuat Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) Point 7. Disarankan memiliki alarm Point 8. Disarankan menyediakan sistem komunikasi
	b Kantor Lurah Pabatu	v	x	x	x	x	x	x	Point 4. Disarankan membuat petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul Point 5. Disarankan membuat Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) Point 6. Disarankan memiliki APAR Point 7. Disarankan memiliki alarm Point 8. Disarankan menyediakan sistem komunikasi
	c Kantor Lurah Deblot Sundoro	v	x	x	x	x	x	x	Point 4. Disarankan membuat petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul

No	Nama OPD	Akses Penyelamatan	Sarana Prasarana (jalur evakuasi)	MKKG	APAR	Alarm	Sistem Komunikasi	Hydrant	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	d Kantor Lurah Lubuk Baru	v	x	x	x	x	x	x	Point 5. Disarankan membuat Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) Point 6. Disarankan memiliki APAR Point 7. Disarankan memiliki alarm Point 8. Disarankan menyediakan sistem komunikasi Point 4. Disarankan membuat petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul Point 5. Disarankan membuat Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) Point 6. Disarankan memiliki APAR Point 7. Disarankan memiliki alarm Point 8. Disarankan menyediakan sistem komunikasi
	e Kantor Lurah Lubuk Raya	v	x	x	x	x	x	x	Point 4. Disarankan membuat petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul Point 5. Disarankan membuat Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) Point 6. Disararkan memiliki APAR Point 7. Disarankan memiliki alarm Point 8. Disarankan menyediakan sistem komunikasi
	f Kantor Lurah Tualang	v	x	x	x	x	x	x	Point 4. Disarankan membuat petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul Point 5. Disarankan membuat Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) Point 6. Disarankan memiliki APAR Point 7. Disarankan memiliki alarm Point 8. Disarankan menyediakan sistem komunikasi
	g Kantor Lurah Persiakan	v	x	x	x	x	x	x	Point 4. Disarankan membuat petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul Point 5. Disarankan membuat Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) Point 6. Disarankan memiliki APAR Point 7. Disarankan memiliki alarm Point 8. Disarankan menyediakan sistem komunikasi
	h Kantor Lurah Bandar Sono	v	x	x	x	x	x	x	Point 4. Disarankan membuat petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul Point 5. Disarankan membuat Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG)

No	Nama OPD	Akses Penyelamatan	Sarana Prasarana (jalan evakuasi)	MKKG	APAR	Alarm	Sistem Komunikasi	Hydrant	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Point 6. Disarankan memiliki APAR Point 7. Disarankan memiliki alarm Point 8. Disarankan menyediakan sistem komunikasi
30	Kecamatan Tebing Tinggi Kota								
	a Kantor Camat Tebing Tinggi Kota	v	x	x	v	x	x	x	Point 4. Disarankan membuat petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul Point 5. Disarankan membuat Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) Point 7. Disarankan memiliki alarm Point 8. Disarankan menyediakan sistem komunikasi
	b Kantor Lurah Pasar Baru	v	x	x	v	x	x	x	Point 4. Disarankan membuat petunjuk jalur evakuasi Point 5. Disarankan membuat Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) Point 7. Disarankan memiliki alarm Point 8. Disarankan menyediakan sistem komunikasi
	c Kantor Lurah Bandar Utama	v	x	x	v	x	x	x	Point 4. Disarankan membuat petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul Point 5. Disarankan membuat Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) Point 7. Disarankan memiliki alarm Point 8. Disarankan menyediakan sistem komunikasi
	d Kantor Lurah Rambung	v	x	x	v	x	x	x	Point 4. Disarankan membuat petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul Point 5. Disarankan membuat Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) Point 7. Disarankan memiliki alarm Point 8. Disarankan menyediakan sistem komunikasi
	e Kantor Lurah Mandailing	v	x	x	v	x	x	x	Point 4. Disarankan membuat petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul Point 5. Disarankan membuat Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) Point 7. Disarankan memiliki alarm Point 8. Disarankan menyediakan sistem komunikasi
	f Kantor Lurah Pasar Gambir	v	x	x	v	x	x	x	Point 4. Disarankan membuat petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul Point 5. Disarankan membuat Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG)

No	Nama OPD	Akses Penyelamatan	Sarana Prasarana (jalur evakuasi)	MKKG	APAR	Alarm	Sistem Komunikasi	Hydrant	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	g Kantor Lurah Badak Bejuang								Point 7. Disarankan memiliki alarm Point 8. Disarankan menyediakan sistem komunikasi
		v	x	x	v	x	x	x	Point 4. Disarankan membuat petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul Point 5. Disarankan membuat Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) Point 7. Disarankan memiliki alarm Point 8. Disarankan menyediakan sistem komunikasi
31	h Kantor Lurah Tebing Tinggi Lama	v	x	x	v	x	x	x	Point 4. Disarankan membuat petunjuk jalur evakuasi Point 5. Disarankan membuat Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) Point 7. Disarankan memiliki alarm Point 8. Disarankan menyediakan sistem komunikasi
31	Dinas Perdagangan								
	a Kantor Dinas Perdagangan	v	x	x	v	x	x	x	Point 4. Disarankan membuat petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul Point 5. Disarankan membuat Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) Point 7. Disarankan memiliki alarm Point 8. Disarankan menyediakan sistem komunikasi
	b UPT Pasar (Pasar Kain)	v	x	x	x	x	x	v	Point 4. Disarankan membuat petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul Point 5. Disarankan membuat Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) Point 6. Disarankan memiliki APAR Point 7. Disarankan memiliki alarm Point 8. Disarankan menyediakan sistem komunikasi Point 9. Disarankan memperbaiki Hydrant serta melengkapi dengan selang dan nozzle
32	c UPTD Metrologi Legal	v	x	x	v	x	x	x	Point 4. Disarankan membuat petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul Point 5. Disarankan membuat Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) Point 7. Disarankan memiliki alarm Point 8. Disarankan menyediakan sistem komunikasi
32	RSUD Kumpulan Pane	v	v	v	v	x	v	v	Point 7. Disarankan memiliki alarm

No	Nama OPD	Akses Penyelamatan	Sarana Prasarana (jalur evakuasi)	MKKG	APAR	Alarm	Sistem Komunikasi	Hydrant	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	Point 9. Tersedia Tandon Air sebagai alternatif pasokan air

**KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN  
DAN PENYELAMATAN KOTA TEBING TINGGI**  
  
ABDUL HALIM PURBA, S.STP, M.SI  
PEMBINA TK.I  
NIP. 19800119 199810 1 001